

## ガス吸着試験結果

ガス種：酢酸 初期濃度：25.3 ppm

	時間 (min)			
	濃度 (ppm)			
	0	5	10	15
未加工サンプル	25.3	25.3	25.3	25.3
エアウォッシュフィルター	25.3	0	0	0



### <測定条件>

テトラバック法

ガス容量：5リットル

試料サイズ：10 cm×10 cm

### テストサンプルについて

未加工サンプル：消臭剤未添着

エアウォッシュフィルターサンプル：  
フィルターに消臭剤を添着