

## AWF-Aタイプ スポットクーラー風速測定試験結果

設定		風速 (m/s)					フィルター装着時 風速減少率 (%)
		1回	2回	3回	4回	平均値	
送風 弱	カバーなし	9.6	9.6	9.6	9.6	9.60	7%
	カバーあり	9.0	8.9	9.0	8.9	8.95	
送風 強	カバーなし	10.4	10.4	10.4	10.4	10.40	7%
	カバーあり	9.7	9.6	9.7	9.7	9.68	
冷風 弱	カバーなし	9.6	9.6	9.6	9.6	9.60	8%
	カバーあり	8.9	8.8	8.8	8.9	8.85	
冷風 強	カバーなし	10.4	10.4	10.4	10.4	10.40	7%
	カバーあり	9.6	9.7	9.6	9.6	9.63	

試験方法：スポットクーラーを稼働させ、吹き出し口中心部を風速計にて測定する。（4回）

扇風機：スイデン製スポットクーラー

風速計：TENMARS TM-412

カバー：エアウォッシュフィルターAタイプ 500×750mm



フィルターなし



フィルター装着